

Одиночный цикл PLC

Параметр	Установка
P7.00	101
P7.01	необходимое время работы
P7.02	0
P7.03	0
P7.04	0
P7.05	0
P7.06	0
P7.07	0
P2.28	Необходимая частота